

お客様各位

同軸ケーブルと断熱材について

(ご使用上の注意)

平素は弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

同軸ケーブルを配線施工後に発泡ポリウレタンなど断熱材を直接吹き付けますと、断熱材が発泡する際に発生する熱により、同軸ケーブルの発泡ポリエチレン絶縁体が溶融して内部導体が片寄るなどの異常が発生し、通信障害を引き起こす恐れがあります。

発泡ポリウレタンなどの断熱材をご使用の場合は、電線管等を使用するなど同軸ケーブルに熱影響のない様にご使用下さい。

【対象製品】

S-5C-FB、S-7C-FB、EM-S-5C-FB、EM-S-7C-FB、TS-S-5C-FB、S-5C-FB-AL

(※絶縁体が発泡ポリエチレンで構成されている同軸ケーブルに共通)

【調査事例】



◎施工状態



◎同軸ケーブル



◎内部導体の異常